

עבור תאריך 27/04/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד תיאור

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין.
- יחידות בניסוי: OPC, OPC חדרה, דוראד 15/16 ו-25/26, הרטוב, חגית 347, חגית 568, חיפה 30, אורות רבין 5 וגזר 30/40.
- יחידות TS : חגית 20.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 7.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רמת חובב 89.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
- PRMS אשכול 2 – בדיקות פונקציונליות (יתירות נמוכה)