

עבור תאריך 11/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: חיפה 40 ודליה 21.
- יחידות בניסוי: דליה 21.

- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 6 ואשכול 9.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 5-1 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו
- בין השעות 09:00-17:00 יופעל רק חצי מחז"מ מסוג E מיח' 345.
- מעלה גלבוע – מילוי מאגר עליון לערך מקסימלי עפ"י חוזה.