

עבור תאריך 05/12/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : אין
- יחידות בניסוי: רוטנברג 1, רוטנברג 2, אשכול 34, אורות רבין 3, גזר 30/40/11.
- יחידות TS : אשכול 34.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- על פי החלטת המשרד להגנת הסביבה – היתר פליטה – היח' המוסבות (אשכול) יוצאות מניצול ויסונכרנו
- לרשת לטובת פרוצדורות מכירה בלבד.
- בדיקות פונקציונליות PRMS צפית
- תחזוקת לווייתן ספיקה משקית מוגבלת ל- 47,430 MMBTU בממוצע