

עבור תאריך 16/04/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 6
- יחידות TS : אשכול 34, גזר 40, חגית 20, אורות יוסף 89 , IPM , טוביאר טוביה , MRC אלון תבור PL בדליה 11.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רמת חובב 89.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
הגבלת לווייתן 34000 MMBTU בשל תחזוקה.