

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 04/03/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול: אתגל.
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 89, אתגל, אשכול 34, ים המלח, חגית 19,2, חיפה 3,4, רוטנברג 1,2, גזר 22,40
- יחידות TS: באר טוביה, אורות יוסף 89, חגית 2
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הדממת PRMS גבעת המורה
- PRMS אשכול 1 בדיקות פונקציונליות