

עבור תאריך 17/05/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

■ יחידות בהכנסה לניצול:

- יחידות בניסוי: : אורות יוסף 6,4, אלון תבור 1+2, חגית 347,568, גזר 40, רידנג 3, קיסריה 1+3, עטרות 1, אילת 3, ים המלח, דליה 11

■ יחידות TS :

- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין

- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- PRMS אשכול 1 יצא בתקלה בתאריך 8.5.22 בשעה 7:00 בבוקר ועד ה-19.5.22
- בדיקות פונקציונליות PRMS דליה
- בדיקות פונקציונליות PRMS חגית
- הדממת PRMS בדליה
-