

עבור תאריך 18/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול:
- יחידות בניסוי:
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 4.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 4

תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 8 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת גז שעתית- עד ESD test 23,250 MMBTU בין השעות 6:00-12:00
- הגבלת הפעלת יח' 5-1 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 17:00-09:00 .