

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 05/03/2026

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : כריש, לוויאתן
- יחידות בהכנסה לניצול: שורק 2.
- יחידות בניסוי: דוראד, חגית 19, גזר 30,
- יחידות TS: אשכול 34, אורות יוסף 89, גזר 30, צפית 34
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- דלק שורק PRMS בדיקות פונקציונליות והדממה כללית בתחנה
- OPC חדרה PRMS בדיקות פונקציונליות
- דוראד PRMS בדיקות פונקציונליות
- פארט לואד דליה 11