

עבור תאריך 24/05/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

■ יחידות בהכנסה לניצול:

- יחידות בניסוי: : אורות יוסף 4, דוראד, 12-13 | 22-23, עטרות 2, גזר 40, אשכול 7, רוטנברג 3

■ יחידות TS : אין צפי.

- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 6,7,9
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 4 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- בדיקות פונקציונליות PRMS חגית עד תאריך 26/05
- בדיקות פונקציונליות PRMS גזר עד תאריך 26/05
- Leviathan Maintenance work - 36,125 MMbtu/hr to whole Market