

## עבור תאריך 01/11/23 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

### רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

| מעגל/ציוד | תיאור |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

### ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : חלוציות 2
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 7, אורות פנינה 3, אלון גת, נתיב האור 70, אשכול 34, חיפה 4,
- יחידות TS : אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

### תכנון ויסות LFC:

- 7 מחז"מים מסוג F

### אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
- בדיקות פונקציונליות PRMS גזר
- הדממת PRMS גזר
- בדיקות פונקציונליות PRMS אלון תבור