

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה 01/06/24 עבור תאריך

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אסדת תמר
- יחידות בהכנסה לניצול: נתיב האור 70, אשכול 12 ורוטנרג 1
- יחידות בניסוי: אשכול 12 ואשכול 34.
- יחידות TS : אורות יוסף 89, אלון תבור MRC, אשכול 12, אשכול 34, חגית 20.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- אסדת תמר תופסקת לתחזוקה מה-24.05.24 בשעה 08:00 בבוקר עד-24.06.05 בשעה 06:00 בבוקר.
- הגבלת גז שעתית- עד 65,000 MMBTU לכל שעות יום הגז, כאשר בין השעות 17:00 עד 22:00 ניתן להגיע ל-70,000MMBTU נכון לכל תקופת ההשבתה באסדת תמר.
- מתוכנן PL ביחידות דליה 11 ודליה 21.