

עבור תאריך 30/07/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

■ יחידות בהכנסה לניצול:

■ יחידות בניסוי: רוטנברג 3,4, מעלה גלבווע 2, גזר 21, חגית 19

■ יחידות TS : אין

■ יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3

■ יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3, אשכול 7,12

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- עקב קושי בהעברת אנרגיה במעגל דימונה-נבטים-איתן ברשת KV 161 בין השעות 09:00-17:00, ניתן להפעיל עד MW300 ביחידות 1-5 באורות יוסף וזאת כל עוד יחידות אשכול 6, 7 ומחז"מ באשכול 12 ברשת ובנוסף אורות יוסף 89 מחוץ לרשת.
- הגבלת גז שעתית- עד ESD test 23,250 MMBTU בין השעות 06:00-12:00