

עבור תאריך 05/05/23 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : צומת אנרגיה OPC
- יחידות בניסוי: צומת אנרגיה 1,2,3, מחז"מ אשכול 34, MRC-AT5, אורות פנינה 5-6-8.
- יחידות TS : אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- 5 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- בדיקות פונקציונליות PRMS חגית