

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 02/11/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אסדת תמר.
- יחידות בהכנסה לניצול: רוטנברג 2, נתיב האור 80, שורק 2.
- יחידות בניסוי: באר טוביה, אורות יוסף 7, צפית 34, רוטנברג 4, גזר 22, גזר 30,40
- יחידות TS: אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- PRMS חגית בדיקות פונקציונליות
- PRMS רותם OPC הדממה כללית בתחנה
- הפסקת אסדת תמר 22.10.25-03.11.25