

טבלה 1									
(I) מגבלות בשעות קרינת השמש (מ- 9:00 בבוקר עד 16:30 בערב)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
אזור	תחמיש	הספק ייצור קיים (MW) בשעות חשש	הערכה לייצור מופעל (MW)	יכולת קליטה מ- 1.2023 (MW)	חוקי חשבוניות חלק אפסר	פרויקטים תורשיים לצמצום חשבוניות	יכולת קליטה (MW) לאחר ביצוע הפרויקטים בעמודה G	חוקי חשבוניות חלק אפסר (MW) לאחר ביצוע הפרויקטים בעמודה G	
רמת הגולן	קרינת שמונה	62.2	56.0	20.4	34.0		20.4	34.0	
	חולה	30.7	27.6	68.9	114.8		68.9	114.8	
	נכרת	34.0	30.6	21.3	35.6		21.3	35.6	
	נכיל (1)	0.0	0.0						
	יונתן 2 (2)	0.0	0.0						
	ראש פינה/צחור (3)	23.9	21.5	22.4	37.4		32.4	54.0	
	קצירין	46.2	41.6	14.7	24.5		16.7	27.8	
	בראון (עסק הבכא)	0.0	0.0	17.0	28.3		17.0	28.3	
	ניידת בראון/ תל אביטל (4)	0.0	0.0	10.0	16.7		14.0	23.3	
	כורסי (5)	57.9	52.1	20.0	33.3		24.0	40.0	
גליל ועמקים	אלון חבור	29.8	26.8	91.4	152.3		94.4	157.3	
	תל אור	61.7	55.5	41.5	69.2		41.5	69.2	
	חספין (6)	0.0	0.0						
	פורה	17.1	15.4	20.9	34.8		25.9	43.1	
	עין חרוד	73.5	66.2	83.5	139.2		83.5	139.2	
	בית השיטה (7)	0.0	0.0						
	חבר (8)	0.0	0.0						
	שירת דבורה (9)	0.0	0.0						
	בית שאן	125.7	113.1	98.1	163.5				
	כוכב חירד (10)	0.0	0.0						
חיפה, כרמיאל וחוף	רמת הצבאים (11)	0.0	0.0						
	בית אלפא (12)	0.0	0.0						
	הדרי שאן (טירת צבי) (13)	0.0	0.0						
	יזרעאל	105.5	95.0	78.5	130.8		91.5	152.5	
	צימורית	25.3	22.8	43.7	72.8		57.7	96.1	
	בזעת אלה (14)	0.0	0.0				10.0	16.7	
	נצרת	22.5	20.3	12.3	20.6		12.3	20.6	
	נהריה	11.4	10.3	13.4	22.3		23.4	38.9	
	כברי	40.1	36.1	42.6	70.9		47.6	79.3	
	מעלות	32.7	29.4	18.1	30.1		27.1	45.1	
	נעמן	36.2	32.6	53.2	88.7	1. תבזור יכולת ל-100 מעלות של קטע מעגל צמוד (מודח)	53.2	88.7	
	אומירילטי	3.6	3.2	18.1	30.2	2. בין אייל לעמוד 3195, באורך של כ- 10 ק"מ. פרויקט חינו בשלב בדיקת ישימות.	26.1	43.5	
	קריית	28.3	25.5	17.3	28.8	3. נתניה - התאמת שדה 2 (כיום לחופית, בעתיד לקיסריה)	22.3	37.1	
	קישון	3.6	3.2	9.4	15.6	4. בית יהושע - התאמת שדה 9 (ליחלים) ליכולת של 1440 א. חתלת מנתק, פ"צ, מנתק יציאה ומשנק	20.9	34.8	
	שפרעם/אבלים (15)	1.0	0.9	6.0	10.0		13.0	21.7	
	זבולון	30.3	27.3	14.2	23.6		23.2	38.6	
	שקמונה	3.6	3.2	6.4	10.7		15.4	25.7	
	רוממה	3.6	3.2	10.2	17.1		15.2	25.4	
	ביכורים (16)	0.0	0.0						
	בר לב	23.9	21.5	35.9	59.9		35.9	59.9	
	צור שלום	16.3	14.7	26.7	44.5		30.7	51.2	
	תפן	22.9	20.6	36.6	61.0		36.6	61.0	
	כפון	9.1	8.2	25.0	41.7		25.0	41.7	
	כרמיאל	28.0	25.2	19.3	32.1		29.3	48.8	
	צפת	25.8	23.2	19.8	33.0		29.8	49.7	
	יאסיף (17)	0.0	0.0						
	משגב	13.7	12.3	16.5	27.4		19.5	32.4	
	שפרינצק	3.6	3.2	10.2	17.0		15.2	25.3	
	זמיר	8.3	7.5	20.0	33.3		20.0	33.3	
	דליית אל כרמל	5.3	4.8	10.5	17.4		15.5	25.8	
	זכרון יעקוב	1.0	0.9	18.0	30.0		28.0	46.7	
	עתלית	34.7	31.2	12.6	20.9		22.6	37.6	
	מבוא כרמל (18)	0.0	0.0				10.0	16.7	
	יוקנעם	49.8	44.8	41.0	68.3		44.0	73.3	
	מנדל העמק	1.3	1.2	10.5	17.5		25.5	42.5	
	קיסריה	52.0	46.8	44.4	73.9		44.4	73.9	
	אום אל-פאחם (19)	0.0	0.0						
	חרוש	6.4	5.8	10.6	17.6		20.6	34.3	
	עירון	25.2	22.7	18.2	30.4		28.2	47.0	
	ניר חדרה	25.9	23.3	30.0	50.0		32.0	53.3	

(I) יכולת קליטה שבטבלה הינה יחסית להספק יצור קיים- ראה עמ' C: הספק לסוף יוני 2023 לפי מערכת (Business Intelligence) BI של משרד האנרגיה והתשתיות (II) סה"כ יצור המחובר בתחמ"ש המייצר בשעות השמש, בכל הטכנולוגיות לסוף יוני 2023 לפי מערכת BI. חלוקת ההספק לפי תחמ"ש על בסיס אזורי הזנה . אזורי הזנה משתנים בהתאם לצרכים תפעוליים

(III) על פי ניתוח נתוני יצור של מתקני PV ברשת החלוקה, לצורך קביעת מגבלות הולכה הונח כי, סה"כ ייצור בפועל של מתקני PV המחברים לתחמ"ש הינו עד 90% מגודל חיבור.

(IV) היקף תשובות מחלק שניתן לקלוט על פי הנחת מקדם מימוש של 60%. תוספת הספק בפועל של מתקנים שלא ניתן לקטום עד לתאריך הנתון לא תעלה על הרשום בעמודה "יכולת קליטה" (V) רשימת פרויקטים לא כוללת פרויקטי הקמת תחמ"ש ומסעפים קצרים לחיבור התחמ"ש, הרשימה לא כוללת פרויקטים בציוד ותוספות השנאה

הערות: להלן רשימת תחנות משנה שמתוכננות בהתאם לתכנית הפיתוח ומידע שהתקבל מחח"י אודות שמירת מקום למתקני יצור בתחנות אלו
(1) התקנת שנאים 161/24 ק"ו בתחמ"ג "גליל", ב- 12.2027
(2) תחמ"ש "יונתן 2" מתוכננת לקום ב- 12.2028
(3) תחמ"ש "צחור" קבועה המתוכננת לקום ב- 6.2025, ותחליף תחמ"ש ניידת "ראש פינה".
(4) תחמ"ש "תל אביטל" מתוכננת לקום ב- 12.2027 ותחליף ניידת בר און
(5) קליטת ייצור בתחמ"ש "כורסי" דורשת הקמה מחדש של קו יהודיה-כנורות, לוו" 6.2028
(6) תחמ"ש "חספין" מתוכננת לקום ב- 12.2029
(7) תחמ"ש "בית השיטה" מתוכננת לקום ב- 12.2029
(8) הצבת ניידת "חבר" מתוכננת לקום ב- 11.2023. תחמ"ש "חבר" (עפולה) קבועה מתוכננת ב- 6.2027
(9) התקנת שנאים 161/24 ק"ו של חח" בתחמ"ש פרטית "שירת דבורה" ב- 12.2024
(10) הצבת ניידת "נווה אור" ב- 8.2023. הקמת תחמ"ש קבוע (מערכית) "כוכב הירדן" ב- 12.2026
(11) תחמ"ש "רמת הצבאים" מתוכננת לקום ב- 12.2028
(12) תחמ"ש "בית אלפא" מתוכננת לקום ב- 12.2027
(13) הצבת שנאים 161/24 ק"ו של חח" בתחמ"ש פרטית "הדרי שאן", ב- 12.2027
(14) תחמ"ש "גבעת אלה" מתוכננת לקום ב- 10.2023
(15) תחמ"ש "אבלים" מתוכננת לקום ב- 9.2024, ותחליף תחמ"ש ניידת "שפרעם"
(16) תחמ"ש "ביכורים" מתוכננת לקום ב- 3.2027
(17) התקנת שנאים 161/24 ק"ו של חח" בתחמ"ש פרטית "אסיף", ב- 12.2027
(18) תחמ"ש "מבוא כרמל" מתוכננת לקום ב- 2.2025
(19) תחמ"ש "אום אל-פאחם" מתוכננת לקום ב- 6.2027

טבלה 2 מגבלות בשעות החשיכה (החל משעה 16:30 בערב עד 9:00 בבוקר) (I)

V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L
יחידת תחנות חשמל ארבע (MW) לאחר ביצוע פרויקטים בעמוד T	יכולת קליטה (MW) לאחר ביצוע פרויקטים בעמוד T	פרויקטים הנדרשים לצמצום התחנות	יחידת תחנות חשמל ארבע (MW) לאחר ביצוע פרויקטים בעמוד Q	יכולת קליטה (MW) לאחר ביצוע פרויקטים בעמוד Q	פרויקטים הנדרשים לצמצום התחנות	יחידת תחנות חשמל ארבע (MW) לאחר ביצוע פרויקטים בעמוד Q	יכולת קליטה (MW) לאחר ביצוע פרויקטים בעמוד Q	הספק ייצור קיים (MW) בשעות החשיכה	תחנות	אזור
57.5	35		57.5	35		44.2	27	0.0	קרינת שמונה	רמת הגולן
93.3	56		93.3	56		76.7	46	0.0	חולה	
23.0	14		23.0	14		14.7	9	0.0	נכרת	
								0.0	נכיל	
								0.0	יונתן 2	
66.7	40		49.0	29		49.0	29	0.0	ראש פינה/צחור	
33.3	20		33.3	20		16.7	10	0.0	קצירין	
25.0	15		25.0	15		16.7	10	0.0	בראון (עמק הבכא)	
41.7	25		8.3	5		8.3	5	0.0	ניידת בראון/ תל אביב	
34.8	21		34.8	21		34.8	21	6.3	כורסי	
69.9	42	69.9	42	53.2	32	0.0	אלון חבור	גליל ועמקים		
47.8	29	47.8	29	47.8	29	11.6	תל אור			
						0.0	הספין			
35.3	21	35.3	21	27.0	16	0.0	מורה			
182.4	109	182.4	109	174.0	104	1.1	עין חרוד			
						0.0	בית השיטה			
16.7	10	8.3	5			0.0	ניידת חבר			
16.7	10	8.3	5			0.0	שירת דבורה			
166.7	100	150.0	90	150.0	90	12.3	בית שאן			
33.3	20	0.0				0.0	כוכב חירון			
						0.0	רמת הנגב			
						0.0	בית אלפא			
						0.0	חרדאן (שירת צבי)			
129.4	78	1. תחבורה יכולת ל-100 מעלות של קטע מעל צהוב (מזרח) בין אילי לעמוד 199, באורך של כ-10 ק"מ. הפרויקט יהיה בשלב בדיקת שיטות.	129.4	78	1. תחבורה קו טוסק אילון חבור-גזרת, לר"י 12.2023. 2. תחלפת תחנות ל-ACSS בקו כנרת-צפת. לר"י 6.2024.	87.7	53	0.0	יורטאל	
83.8	50		83.8	50		58.8	35	0.0	ציפורית	
16.7	10		0.0					0.0	בנת אלפא	
25.0	15		25.0	15		16.7	10	0.0	גזרת	
61.8	37		61.8	37		61.8	37	0.0	הנריה	
38.9	23		38.9	23		38.9	23	0.0	ככר	
25.0	15		25.0	15		25.0	15	0.0	מעלות	
65.4	39		65.4	39		65.4	39	0.0	נעמן	
22.7	14		14.3	9		14.3	9	0.0	אדמורליט	
23.7	14		15.3	9		15.3	9	0.0	קריית	
33.3	20	33.3	20	33.3	20	0.0	קישון			
16.7	10	8.3	5	8.3	5	0.0	שפרעם/אבנים			
76.7	46	51.7	31	51.7	31	0.0	זכרון			
8.3	5	8.3	5	8.3	5	0.0	שקמינה			
8.3	5	8.3	5	8.3	5	0.0	יוממה			
						0.0	ביבורים			
59.3	36	1. תחבורה יכולת ל-100 מעלות של קטע מעל צהוב (מזרח) בין אילי לעמוד 199, באורך של כ-10 ק"מ. הפרויקט יהיה בשלב בדיקת שיטות.	51.0	31	1. תחבורה קו טוסק אילון חבור-גזרת, לר"י 12.2023. 2. תחלפת תחנות ל-ACSS בקו כנרת-צפת. לר"י 6.2024.	51.0	31	0.0	בר לב	
65.8	39		65.8	39		65.8	39	0.0	צור שלום	
84.6	51		84.6	51		84.6	51	0.0	תמנ	
33.4	20		33.4	20		33.4	20	0.0	כנרת	
33.3	20		33.3	20		33.3	20	0.0	כרמל	
56.2	34		56.2	34		56.2	34	0.0	צפת	
								0.0	יאסיף	
41.7	25		41.7	25		41.7	25	0.0	משב	
8.3	5		8.3	5		8.3	5	0.0	שפרעם	
8.3	5		8.3	5		8.3	5	0.0	גזר	
8.3	5	16.7	10	16.7	10	0.0	דליית אל כרמל			
83.3	50	83.3	50	83.3	50	0.0	זכרון יעקב			
50.0	30	50.0	30	50.0	30	0.0	עתלית			
8.3	5	0.0				0.0	מבוא כרמל			
33.3	20	33.3	20	33.3	20	0.0	יוקנעם			
54.3	33	54.3	33	54.3	33	0.0	מגדל העמק			
23.3	14	23.3	14	23.3	14	0.0	קיסריה			
						0.0	אום אל-פאחם			
18.7	11	1. תחבורה יכולת ל-100 מעלות של קטע מעל צהוב (מזרח) בין אילי לעמוד 199, באורך של כ-10 ק"מ. הפרויקט יהיה בשלב בדיקת שיטות.	18.7	11	1. תחבורה קו טוסק אילון חבור-גזרת, לר"י 12.2023. 2. תחלפת תחנות ל-ACSS בקו כנרת-צפת. לר"י 6.2024.	18.7	11	0.0	חרש	
61.7	37		61.7	37		61.7	37	0.0	עירון	
90.5	54		90.5	54		90.5	54	1.7	נייד חדרה	

טבלה 3

(l) מגבלות בשעות קרינת השמש (מ- 9:00 בבוקר עד 16:30 בערב)

טבלה 4

(I) מגבלות בשעות החשיכה (החל משעה 16:30 בערב עד 9:00 בבוקר)

[illegible]

(ו) יכולת קליטה שבתבולה הינה יחסית להספק יצור קיים- ראה עמ' C: הספק לסוף יוני 2023 לפי מערכת (Business Intelligence) - BI של משרד האנרגיה והתשתיות

(ח) סוף ל ייצור המוצגים בזהירות, ש, המייצב ביטוח והדמייה של 79 נתיבים מתוך כלל מסך יוני 2023, וההיקף ההספקי 97 וזהו ש על בסיס אחד - זהות , אחד - זהות משותפת בזהירות 17 לב ליט

(IV) היקף תשובות מחלק שניתן לקלוט על פי הנחת מקדם מימוש של 60%. תוספת הספק בפועל של מתקנים שלא ניתן לקטום עד לתאריך הגנתו לא תעלה על הרשום בעמודה "יכולת קליטה"

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting 2 heads)

(יכולת קליטה שבטבלה הינה יחסית להספק יצור קיים- ראה עמ' C: הספק לסוף יוני 2023 לפי מערכת (Business Intelligence) BI של משרד האנרגיה והתשתיות

על פי ניתוח נתוני יצור של מתקני PV ברשת החלוקה, לצורך קביעת מגבלות הולכה הונח כי, סה"כ יצור בפועל של מתקני PV המחוברים לתחמ"ש הינו עד 90% מגודל חיבור.

(V) היקף תשובות מחלק שניתן לקלוט על פי הנחת מקדם מימוש של 60%. תוספת הספק בפועל של מתקנים שלא ניתן לקטום עד לתאריך הנתון לא תעלה על הרשום בעמודה "יכולת קליטה"

[illegible][illegible]

(יכולת קליטה שבטבלה הינה יחסית להספק יצור קיים- ראה עמ' C: הספק לסוף יוני 2023 לפי מערכת (Business Intelligence) BI של משרד האנרגיה והתשתיות

על פי ניתוח נתוני יצור של מתקני PV ברשת החלוקה, לצורך קביעת מגבלות הולכה הונח כי, סה"כ יצור בפועל של מתקני PV המחוברים לתחמ"ש הינו עד 90% מגודל חיבור.

(V) היקף תשובות מחלק שניתן לקלוט על פי הנחת מקדם מימוש של 60%. תוספת הספק בפועל של מתקנים שלא ניתן לקטום עד לתאריך הנתון לא תעלה על הרשום בעמודה "יכולת קליטה"

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher.

הערות: להלן רשימת תחנות משנה שמתוכננות בהתאם לתכנית הפיתוח

- [illegible]

טבלה 5

מגבלות בשעות קרינת השמש (מ- 9:00 בבוקר עד 16:30 בערב) *

אזור	תחמ"ש	הספק ייצור קיים ** בשעות השמש [MW]	יכולת קליטה ב- [MW] 7.2023
אזור השרון	שרון	69.16	140
	יהלום	14.05	51
	בית יהושוע	20.73	78
	נתניה	4.69	66
	הרצליה	3.17	59
	שפיים	7.27	49
	הכפר הירוק	0.95	64
	שביב	7.70	56
	רעננה	28.55	81
	רעננה מערב	0.00	
	קדימה	0.00	
	הוד השרון	7.64	61
	תנובות	11.98	76
	עמק חפר	47.83	55
	אייל	25.44	77
צפון גוש דן	כפר סבא	0.24	63
	עתידיים	5.79	85
	פתח תקוה	8.00	98
	רמת אביב (רוקח)	2.39	85
	אוניברסיטת ת"א	0.00	
	רמת גן	4.34	82
	ת"א צפון	1.07	85
	בני ברק	0.00	
	שלום	1.49	80
	אנילביץ	1.49	81
	אונו	1.45	92
	קרייה	1.41	85
	אבנת	0.00	84
	מכבית (גנים)	12.20	76
	קרית אריה	0.00	
	גבעת שמואל	0.00	

טבלה 6

מגבלות בשעות חשיכה (החל משעה 16:30 בערב עד 9:00 בבוקר) *

אזור	תחמ"ש	הספק ייצור קיים *** בשעות החשיכה [MW]	יכולת קליטה ב- [MW] 7.2023
אזור השרון	שרון	4.1	70
	יהלום	0	60
	בית יהושוע	0	60
	נתניה	0	63
	הרצליה	0	60
	שפיים	0	60
	הכפר הירוק	0	60
	שביב	0	60
	רעננה	0	60
	רעננה מערב	0	
	קדימה	0	
	הוד השרון	0	60
	תנובות (שער אפרים)	0	66
	עמק חפר	1	66
	אייל (טייבה)	0.53	72
	כפר סבא	0	66
	עתידיים	0	83
	פ"ת	0.835	80
צפון גוש דן	רמת אביב (רוקח)	0	85
	אונ' תל אביב	0	
	רמת גן	0	80
	ת"א צפון	0	85
	בני ברק	0	
	השלום	0	80
	אנילביץ	0	80
	אונו	0	88
	קריה	0	85
	אבנת	0	80
	מכבית (גנים)	0	75
	קרית אריה	0	
	גבעת שמואל	0	

75	0	ראש העין	מרכז מזרח
75	0	אבן העזר	
	0	שער השומרון	
75	0	ב. יצחק	
75	0	איילון	
	0	תל השומר	דרום גוש דן
83	0	אור יהודה	
70	0	תל גיבורים	
75	0	מנשיה	
75	0	ת"א מרכז	
75	0	ת"א דרום	
75	0	גן שורק	
79	0	קניונים	
75	0	חולון	
	0	עזריאלי (חולון תעשייה)	
85	0	ראשל"צ	מרכז דרום
60	0	שוהם	
70	0	אלעד	
	0	טרומן	
70	0	ראשון מזרח	
74	0	גזר	
70	0	גן רווה	
73	0	סתריה	
70	0	נס ציונה	
	0	רחובות צפון	
80	0	חבצלת	
74	0	גאליה (קרית משה)	
76	0	כנות	
93	0	לוד	
78	0	מודיעין	
70	0	רעות ניידת	אזור ירושלים
65	0	אריאל	
71	0	עמנואל	
65	0	אלפי מנשה	
68	0	מ. אפריים	
123	1.2	אבן ספיר	
117	0	ירושלים ג'	
	0	בית וגן	
122	0	ירושלים ד'	
60	0	ירושלים ה'	
60	0	ק. הלאום	
60	0	מנחת	
60	0	ר. רחל (ירושלים דרום)	
	0	רבידה	
65	0	גבעת שאול	
55	0	עטרות	

79	13.94	ראש העין	מרכז מזרח
74	8.40	אבן עזר	
	0.00	שער השומרון	
68	34.37	בארות יצחק	
77	8.91	איילון	
	0.00	תל השומר	דרום גוש דן
90	8.04	אור יהודה	
73	0.20	תל גיבורים	
75	0.37	מנשיה	
75	0.25	ת"א מרכז	
75	0.23	ת"א דרום	
87	2.36	גן שורק	
85	1.63	קניונים	
70	0.10	חולון	
	0.00	עזריאלי	
93	20.40	ראשון לציון	מרכז דרום
58	16.03	שוהם	
70	1.58	אלעד	
	0.00	טרומן	
53	19.39	ראשון מזרח	
87	15.09	גזר	
69	12.58	גן רווה	
88	29.95	סתריה	
77	8.68	נס ציונה	
	0.00	רחובות צפון	
91	33.03	חבצלת	
77	8.95	גאליה (קרית משה)	
93	53.98	כנות	
96	12.23	לוד	
82	22.68	מודיעין	
65	3.16	רעות	אזור ירושלים
56	56.57	אריאל	
67	3.30	עמנואל	
63	3.89	אלפי מנשה	
97	23.76	מעלה אפריים	
130	14.04	אבן ספיר	
123	13.94	ירושלים ג'	
	0.00	בית וגן	
122	6.34	ירושלים ד'	
32	3.53	ירושלים ה'	
62	3.00	קרית הלאום	
61	0.00	מנחת	
61	3.00	רמת רחל (ירושלים דרום)	
	0.00	רבידה	
66	7.51	גבעת שאול	
65	13.99	עטרות	

	0	פסגת זאב
55	0	שער הגיא
55	0	נחל צופים
	0	ירושלים מרכז
55	0	ת. אדומים
55	0.001	ביתר
50	0	הרטוב
50	0	כפר אוריה
60	0	חברון
	0	קרית ארבע
50	0	רמת בית שמש (בית שמש קבוע)

(*) יכולת קליטה שבטבלה הינה יחסית להספק ייצור קיים לסוף יוני 2023 לפי מערכת (Business Intelligence) - BI של משרד האנרגיה והתשתיות

(**) סה"כ ייצור המחובר בתחמ"ש, המייצר בשעות החשיכה לפי נתונים ממוערכת BI מסוף יוני 2023

	0.00	פסגת זאב
53	15.98	שער הגיא
55	3.00	נחל צופים
	0.00	ירושלים מרכז
76	31.85	תעשיה אדומים
54	12.08	ביתר
70	37.62	הרטוב
45	12.27	כפר אוריה
61	13.60	חברון
	0.00	קרית ארבע
50	1.30	בית שמש (בית שמש קבוע)

(**) סה"כ ייצור המחובר בתחמ"ש המייצר בשעות השמש , בכל הטכנולוגיות לסוף יוני 2023 לפי מערכת BI. חלוקת ההספק לפי תחמ"ש על בסיס אזורי הזנה משנת 2019. אזורי הזנה משתנים בהתאם לצרכים תפעוליים