

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 03/02/2026

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין.
- יחידות בהכנסה לניצול: רוטנברג 2,4, שורק 2.
- יחידות בניסוי: באר טוביה, נשר רמלה, חיפה 3,4, גזר 30,40
- יחידות TS: אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- אסדת תמר עבודות תחזוקה עד 4.02.26