

עבור תאריך 22/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: מ"ד 6, גזר 40, גזר 22, אשכול 8, אשכול 12, אורות יוסף 6, דוראד 13,23,27, עטרות 1,2, אילת 1,
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3+4.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת:

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 1-5 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 .