

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 05/01/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול: נתיב האור 70, כוכב הירדן, אתגל ושירת הדבורה.
- יחידות בניסוי: בז"ן אשדוד 2, דליה 11, אשכול 34, שירת דבורה, נתיב האור 70, חיפה 4, גזר 30,40
- יחידות TS: חיפה 4, MRC אלון תבור 34, באר טוביה, חיפה 3, אורות יוסף 89
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- יש PART LOAD בדליה ביחידה 11