

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 04/05/2026

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול: שורק 2.
- יחידות בניסוי: באר טוביה, IPP דלק שורק, אורות פנינה 3, נשר רמלה, צפית 34, רוטנברג 4, גזר 21
- יחידות TS: באר טוביה, אורות יוסף 89, אשכול 34
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 6 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- IPP אשכולון PRMS בדיקות פונקציונליות
- אשכול PRMS הדממה כללית ובדיקות פונקציונליות בתחנה
- חיפה PRMS בדיקות פונקציונליות
- רמת נגב PRMS בדיקות פונקציונליות