

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 01/06/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול: נתיב האור 80, רוטנברג 2, MRC אלון תבור 7+6.
- יחידות בניסוי: אשכול 34.
- יחידות TS: אשכול 12, חיפה 40 וצפית 34.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- אסדת לווייתן - מוגבלת בספיקה ל39,100 MMBTU/HR במסגרת חזרה מתחזוקה.