

עבור תאריך 13/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

## רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

### ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: חיפה 40 ודליה 21.
- יחידות בניסוי: גזר 30, גזר 40, חיפה 30, אשכול 7, איתן 1, מעלה גלבוע 1+2, אורות יוסף 3.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 7 לפי בק"ע, רידינג 3+4.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

### תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

### אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 1-5 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 יופעל רק חצי מחז"מ מסוג E מיה' 345.