

עבור תאריך 30/04/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד תיאור

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין.
- יחידות בניסוי: חגית 347, אשכול 6
- יחידות TS : אין.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
- Tamar Monthly ESD test - 23,250 MMBTU/hr for the whole market