

עבור תאריך **31/07/22** הפצה **Day Ahead** - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אורות פנינה 3, אשכול 7, מ.ד.1, רוטנברג 3,4, גזר 21,40,30
- יחידות בניסוי:
- יחידות TS : אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3, אשכול 7,12

תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- עקב קושי בהעברת אנרגיה במעגל דימונה-נבטים-איתן ברשת KV 161 בין השעות 09:00-17:00, ניתן להפעיל עד MW300 ביחידות 1-5 באורות יוסף וזאת כל עוד יחידות אשכול 6 , 7 ומחז"מ באשכול 12 ברשת ובנוסף אורות יוסף 89 מחוץ לרשת.