

עבור תאריך 25/12/21 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

■ מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
■ בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין צפי.
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 35.
- יחידות TS : חגית 20 ו- IPM באר טוביה.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין צפי.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: אין צפי.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- ESDTest במאגר תמר (04:00-10:00) – ספיקה משקית תוגבל ל- 23,250 MMBTU.
- בשל הגבלת התנועות ביח' חגית 4, גזר 11 וגזר 12, פחם גבוה בשעת השיא.