

עבור תאריך 14/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- יחידות בהכנסה לניצול:
- יחידות בניסוי: גזר 30, גזר 40, אורות רבין 6, חיפה 30, אשכול 6,9, אורות יוסף 4,6, IPP שורק.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 6, רידינג 3+4.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 8 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 5-1 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 יופעל רק חצי מחז"מ מסוג E מיה' 345.