

עבור תאריך 19/07/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

## רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

### ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 1, ים המלח, אשכול 6, מ.ד.3, מ.ד.6,5, רוטנברג 4, גזר 22,30,40
- יחידות TS : אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 6,7,8,9
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3

### תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

### אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 1-5 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 .