

עבור תאריך 19/03/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה. בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- יחידות בהכנסה לניצול: עמק הבכא.
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 89, חגית 58, חגית 3.
- יחידות TS : גזר 30, IPM, חגית 19
- יחידות מוסבות בעבודת לילה :
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3

תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
- Tamar Monthly ESD test - 23,250 MMBTU/hr for the whole market