

עבור תאריך 25/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין.
- יחידות בניסוי: אין.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3 ואשכול 6+7+8
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 1-5 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 .

08:00-18:00 Leviathan Monthly ESD Test - 22,500 MMBTU/hr for the whole market