

עבור תאריך 25/05/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

## רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

### ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

### ■ יחידות בהכנסה לניצול:

- יחידות בניסוי: : רמת חובב 7, רוטנברג סילונית 1, רוטנברג סילונית 2, רמת גבריאלי, אשכול 12, גזר 40, גזר 21.

### ■ יחידות TS : אין צפי.

### ■ יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 6,7,8

### ■ יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

### תכנון ויסות LFC:

- הח"י: 4 מחז"מים מסוג F .

### אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- בדיקות פונקציונליות PRMS חגית עד תאריך 26/05
- בדיקות פונקציונליות PRMS גזר עד תאריך 26/05
- Leviathan Maintenance work - 36,125 MMbtu/hr to whole Market