

עבור תאריך 18/05/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

## רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

### ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

### ■ יחידות בהכנסה לניצול:

- יחידות בניסוי: IPM באר טוביה, אורות יוסף 7, דליה 11, אילת 3, עמק הבכא, חגית 347, חגית 568, צפית 34, גזר 30, גזר 40 ורדינג 3.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין צפי.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

### תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

### אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- PRMS אשכול 1 יצא בתקלה בתאריך 8.5.22 בשעה 7:00 בבוקר ועד ה-19.5.22
- בדיקות פונקציונליות PRMS דליה עד תאריך 19/05
- בדיקות פונקציונליות PRMS חגית עד תאריך 26/05
- הדממת PRMS בדליה עד תאריך 18/05