

עבור תאריך 04/03/23 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : תחמ"ש צומת אנרגיה
- יחידות בניסוי: IPP אשקלון
- יחידות TS : באר טוביה, אורות יוסף 8, גזר 30, חגית 20, חיפה 40, MRC, גזר 40,
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין צפי.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 7 מחז"מים מסוג F .
- משק: בשעות הבוקר ירידה ל 4 מחז"מים מסוג F.

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- P.L – Dalia 21