

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 01/12/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין.
- יחידות בהכנסה לניצול: רוטנברג 2, נתיב האור 80, שורק 2.
- יחידות בניסוי: אורות פנינה 6, אתגל, נתיב האור 70, OPC, שורק 2, חגית 19, צפית 34, רוטנברג 4, גזר 30,40
- יחידות TS: גזר 40
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- The Leviathan curtailment originally scheduled to begin from November 23rd to Dec 04 , for approximately 11 days . During this period, the maximum rate will be curtailed to 38,675 MMBtu/hour.
- PRMS נתיב האור בדיקות פונקציונאלייות.
- PRMS רוטנברג 1 בדיקות פונקציונאלייות והדממה כללית בתחנה