

### רשימת ציוד פנימי מתח עליון 400 ק"ו

מסמך זה מכיל את רשימת הדגמים של ציוד עיקרי 400 ק"ו המיועדים להתקנה פנימית (GIS) אשר עברו הליך בדיקה טכנית של מנהל המערכת במסגרת אישור ציוד ללקוחות פרטיים ו/או חברת החשמל (להנחיות בדבר התקנת ציוד שלא מופיע ברשימה מטה, יש לעיין בהנחיות המופיעות בנוהל תקנון הרשת ובנוהל חיבור לקוחות, המפורסמים באתר החברה). המסדרים יסופקו בהתאם לחד קווית הרלוונטית שאושרה ע"י מנהל המערכת. התקנת הציוד המפורט בטבלה מטה מותנית בהגשת כל המסמכים כמפורט בנוהל תקנון הרשת (Grid code) ובמסמכי המאפיינים המערכתיים.

סוג הציוד	יצרן	ארץ	דגם	הערות
<b>מסדרים משוריינים מבודדים בגז SF6</b>				
מסדרים בעלי מעטפת חד פאזית	HITACHI ENERGY (ABB)	שוויץ	ELK3/420	יכולת ציוד 63 ק"א ל-1 שניות
	SIEMENS	גרמניה	8DQ1	יכולת ציוד 63 ק"א ל-1 שניות
	GE	צרפת	T155-3	יכולת ציוד 63 ק"א ל-3 שניות

בברכה,  
*Michael*

מיכאל סויסה

מחלקת אמינות המערכת וציוד  
אגף תכנון ופיתוח מערכת המסירה

ד"ר ע. זרחיה, ג. יהודה, ח. מארצ'יני, י. בן-פורת, א. אנידג'אר, מ. סויסה

העתקים: