

עבור תאריך 25/04/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין.
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 4, IPP אשקלון טג11, דוראד 13-14-23-24, עטרות 1-2, חגית 568, חיפה 30, אורות רבין 5, גזר 30/40, גזר 12 וגזר 22.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רמת חובב 89.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
- PRMS אשכול 2 – בדיקות פונקציונליות (יתירות נמוכה)