

עבור תאריך 02/04/23 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול :
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : אורות יוסף 4.
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 4,89, אורות פנינה 4, דליה 21, חגית 19, מ.ד. 2,6, צפית 34, גזר 22,30
- יחידות TS : גזר 30, חגית 19, חיפה 40
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אשכול 12

תכנון ויסות LFC:

- 7 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- PRMS חיפה- בדיקות פונקציונליות.
- אסדת לווייתן הגבלה שעתית 36,125MMBTU.
- הדממת PRMS דליה