

עבור תאריך 28/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- יחידות בהכנסה לניצול: אין.
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 2, אורות יוסף 3, אורות פנינה 568, דוראד 16,21,26, ט.ג. סילונית חיפה 1 ו-2, רמת גבריאל, אשכול 3, אשכול 9, חיפה 30, אורות רבין 5 ו-6, גזר 30/40/22
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3 ואשכול 6,8,9
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F.

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 1-5 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00.