

עבור תאריך 20/07/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין

- יחידות בניסוי: MRC-AT 2, פאזה 2, אשכול 12, גזר 22,30,40

- יחידות TS : אין

- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין

- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 5-1 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 .