

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 03/05/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול: אתגל, נתיב האור 80, רוטנברג 2, MRC אלון תבור 6+7.
- יחידות בניסוי: דליה 21, אשכול 34
- יחידות TS: אורות יוסף 89, חיפה 4, חגית 2
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר: