

עבור תאריך 01/09/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: אשכול 34, אורות יוסף 7, גזר 30, גזר 40.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- עקב קושי בהעברת אנרגיה במעגל דימונה-נבטים-איתן ברשת KV 161 בין השעות 09:00-17:00, ניתן להפעיל עד MW300 ביחידות 1-5 באורות יוסף וזאת כל עוד יחידות אשכול 6 ו/או 7 ומחז"מ אשכול 12 ברשת ובנוסף אורות יוסף 89 מחוץ לרשת.
- יחידות מוסבות אשכול 6-9 מופעלות במסגרת חיסכון בשעות עבודה -איכות הסביבה.