

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה 05/05/24 עבור תאריך

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : רמת גבריאלי ורמת נגב.
- יחידות בהכנסה לניצול: נתיב האור 70, כוכב הירדן, אתגל, באר טוביה, אלון תבור. MRC.
- יחידות בניסוי: גזר 40, גזר 30, חגית 19, קיסריה 1, קיסריה 2, אלון תבור MRC.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 97,000 MMBTU למספר שעות לכל משק החשמל.
- בדיקות פונקציונאליות בדליה.