

נספח 1

טבלה 1 - הקצאת הספק למתקני אגירה		הספק מגבלה
אזור	שם תחמ"ש	[MW]
רמת הגולן	קרית שמונה	24
	חולה	77
	כנרות	30
	ראש פינה	20
	קצרין/ בראון	55
	כורסי	35
גליל ועמקים	אלון תבור	14
	תל אור	26
	פזריה	21
	עין חרוד	30
	בית שאן	77
	יזרעאל	38
	ציפורית	11
	נצרת	14
חיפה, כרמיאל והחוף	נהריה	14
	כברי	20
	מעלות	16
	נעמן	18
	אדמירליטי	14
	קריות	13
	קישון	14
	שפרעם/אבליים	14
	זבולון	21
	שקמונה	14
	רוממה	14
	בר לב	14
	צור שלום	14
	תפן	13
	כמון	14
	כרמיאל	15
	צפת	36
	משגב	14
	שפרינצק	14
	זמיר	14
	דליית אל כרמל	14
	זיכרון יעקוב	14
	עתלית	41
	יוקנעם	21
	מ. העמק	14
	קיסריה	23
	חריש	21
	עירון	14
	ניר חדרה	10
	שרון	35
	נר גלים	13
	זמורות	83
	צפית	90
	אשדוד	49
	אשקלון	22

השפלה ואיתן	קרית גת	84
	איתן	80
	להבים	93
	ב"ש צפון	29
	בית הלוחם	34
	באר שבע	30
נגב מערבי	צ. כרמיה	61
	שדרות	70
	נתיבות	80
	אופקים	55
	ב"ש מערב	50
	בשור/חלוציות	97
בשור וניר יצחק (1)	ניר יצחק	15
צפון הנגב	רמת חובב	63
	דימונה	55
	ערד	55
סדום וים המלח	מצדה	15
	רותם	10
	סדום צפון	55
	מ. שדה	70
הר הנגב ואילת	מצפה רמון	10
	פארן	55
	תמנע	10
	יוטבתה	55
	נחל שחורת	10
	אילת	15

הערות:
(1)- מהספק שניתן לקלוט בתחמ"ש בשור, חלוציות, ניר יצחק, יש לגרוע הספק מתקני פיוי-משולבי אגירה שיחוברו לתחמ"ש אלו