

עבור תאריך 04/12/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : רותם אמפרט
- יחידות בניסוי: MRC אלון תבור 2, אורות פנינה 3, אשכול 34, חיפה 4, מ.ד.1, גזר 11,30,40
- יחידות TS : באר טוביה, גזר 40, חיפה 40
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- על פי החלטת המשרד להגנת הסביבה – היתר פליטה – היח' המוסבות (אשכול) יוצאות מניצול ויסונכרנו לרשת לטובת פרוצדורות מכירה בלבד.
- בדיקות פונקציונליות PRMS צפית
- PART LOAD דליה 21
- תחזוקת לויאתן מוגבל 47430 MMBTU