

עבור תאריך 05/11/23 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : נתיב האור 70
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : אין
- יחידות בניסוי: אורות יוסף 3, נתיב האור 70, עטרות 1, אשכול 9,34, מ.ד.1, גזר 40, MRC אלון תבור 34
- יחידות TS : אין
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- 7 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 55000 MMBTU לכל משק החשמל.
- בדיקות פונקציונליות PRMS אשכול
- בדיקות פונקציונליות PRMS רמת חובב
- בדיקות פונקציונליות PRMS אלון תבור