

דף מדיניות לשיקולי תכנון Day Ahead - הפצה עבור תאריך 05/07/2025

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול: נתיב האור 80, רוטנברג 2, MRC אלון תבור 6+7.
- יחידות בניסוי: דליה 21, אשכול 34, נתיב האור 80, צפית 4
- יחידות TS: באר טוביה, אורות יוסף 89, חיפה 40
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין צפי.
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין צפי.

תכנון ויסות LFC:

- מינימום 5 מחז"מים מסוג F ומקסימום 9 מחז"מים מסוג F

אחר: