

עבור תאריך 23/04/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: IPP אשקלון, רמת נגב ט.ג 1 ואורות רבין 6
- יחידות TS : גזר 40, גזר 30, חגית 20, IPM באר טוביה, חיפה 30.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רמת חובב 89.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 3 מחז"מים מסוג F.
- יח"פ: 2 מחז"מים מסוג F.

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל.
- Leviathan ESD Test: ספיקה משקית תוגבל ל-22,500 MMBTU/HR 08:00-18:00.
- מעלה גלבוש – מילוי מאגר עליון לערך מרבי עפ"י הסכם.