

יחידת ניהול מערכת
מגזר תפעול
אגף התפעול

נגה
ניהול
מערכת
החשמל



מספר : 00-000000-2025

נספח ה'1 – פרסום הודעה לציבור בדבר מתן דרישת הפעלה חריגה

הנדון : הודעה על מתן דרישה להפעלה חריגה של יחידת ייצור מוגבלת
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

1. חברת נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן: "מנהל המערכת") מודיעה בזאת כי בהתאם לסמכות מנהל המערכת לפי סעיף 25א לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, ביום 06/08/2025 ניתנה ל תחנת כוח אשכול [שם בעל יחידת הייצור המוגבלת] דרישה להפעלה חריגה של אשכול 6,8,9 [שם יחידת הייצור המוגבלת] (להלן: "יחידת הייצור המוגבלת") הייצור לנוכח האמור, הנכם נדרשים להפעיל את יחידות הייצור אשכול 6,8,9 חימום 07.08.25 14:00 עד 02:00, סנכרון 08.08.25 06:00 לפי תוכנית שתישלח וזאת עד 08.08.25 שעה 23:59.
לאחר סנכרון 10.08.25 שעה 06:00 לפי תוכנית שתישלח וזאת עד 14.08.25 שעה 23:59.
2. התקופה הצפויה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת היא עד ל 14.08.25 ירידת עומסי מערכת, וקבלת רזרבות תקינות.
3. הודעה זו מפורסמת לציבור בהתאם לסעיף 25א(ב) לחוק אוויר נקי.

בברכה,

נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ

בברכה,

צפניה אחרק

מ"מ מנהל מגזר תפעול

נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ