

עבור תאריך 21/07/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

■ יחידות בהכנסה לניצול: אין

■ יחידות בניסוי: OPC חדרה, פאזה 2, אשכול 12, גזר 30, גזר 40.

■ יחידות TS : אין

■ יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 6, אשכול 7.

■ יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: רידינג 3.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- עקב קושי בהעבת אנרגיה במעגל דימונה-נבטים-איתן ברשת KV 161 בין השעות 09:00-17:00, ניתן להפעיל עד 300 מגווט בתחום השעות. ההוראה תקפה כל עוד אורות יוסף 89 ורוטנברג 2 מחוץ לרשת