

עבור תאריך 21/05/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד תיאור

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

■ יחידות בהכנסה לניצול:

- יחידות בניסוי: : אין.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין צפי.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: לא מתוכנן.

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 3 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- בדיקות פונקציונליות PRMS חגית עד תאריך 26/05
- Tamar Monthly ESD test - 23,250 MMBTU/hr for the whole market
- Leviathan Maintenance work - 36,125 MMbtu/hr to whole Market