

03.07.2024 : תאריך
00-000000-2024 : מספר

יחידת ניהול המערכת
מגזר תפעול
אגף התפעול



נספח ה'1 – פרסום הודעה לציבור בדבר מתן דרישת הפעלה חריגה

הנדון: הודעה על מתן דרישה להפעלה חריגה של יחידת ייצור מוגבלת
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

1. חברת נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן: "מנהל המערכת") מודיעה בזאת כי בהתאם לסמכות מנהל המערכת לפי סעיף 25 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, ביום 03/07/2024 נותנה ל תחנת כוח אורות רבין 6 (שם בעל יחידת הייצור המוגבלת) דרישה להפעלה חריגה של אורות רבין יחידה 6 (שם יחידת הייצור המוגבלת) (להלן: "יחידת הייצור המוגבלת") הייצור הייצור המוגבל המושך עבודה ללא מערכת אמוניה (קיימות תקלה במערכת הזרקת אמוניה ל gas שמונעת הפחתת gas), ועד ליום קבלת רזרבה תקינה במערכת. התקופה הצפויה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת היא עד ל- יחידת עומסי מערכת, וקבלת רזרבות תקינות

3. הודעה זו מפורסמת לציבור בהתאם לסעיף 25א(ג) לחוק אוויר נקי.

בברכה,
נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ