

עבור תאריך 13/07/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: , אורות יוסף 4, בז"ן אשדוד 2, אשכול 3, אשכול 12, חגית 20, גזר 30, גזר 40, גזר 22,
- יחידות TS :
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אשכול 8 ו-9
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F .

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 5-1 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 .